

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ


**ВОЛЖСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР**Аттестат оценки соответствия компетентности № 005  
Срок действия с 15.05.2006г. по 15.05.2009г.**ПРОТОКОЛ № 947**  
**лабораторных испытаний**  
**физико-механических свойств грунтов***На автомобильной дороге: Подъезд к с.Каменки Богородского района  
Нижегородской области**Место отбора проб: Земляное полотно ПК 0 + 80**Проба отобрана и доставлена представителем ОАО «Нижегородавтодор»**Наименование материала: грунт пестроцветный**Методики испытаний: в соответствии с ГОСТ 25100-95, 5180-84, 12536-79, 22733-2002**Условия проведения испытаний: температура воздуха + 23,6°C, относительная влажность  
помещения 68%**Дата испытания: 09.07.07г. Дата отбора: 04.07.07г.***Результаты испытаний**

№ п/ п	Наименование остатков	Зерновой состав, %										
		>10	10-5	5-2	2-1	1-0,5	0,5-0,25	0,25-0,1	0,1-0,05	<0,05-		
I	ч.о.							3,18	8,55	88,27		
	п.о.							3,18	11,73	100,00		

Наименование показателей	Нормативный показатель	Фактический показатель
		№1
Естественная влажность, %		18,2
Влажность границы текучести, %		50,0
Влажность границы раскатывания, %		31,2
Число пластичности		18,8
Показатель текучести	не более 0,5	-0,69
Классификация грунта по ГОСТ 25100-95		Глина легкая пылеватая твердая

**Заключение:** Данный грунт пригоден для устройства земляного полотна.

Директор ООО «ВИЦ»



Н.А.Горбачева